

GUTACHTEN MIT FERTIGUNGSÜBERWACHUNG CERTIFICATE OF CONFORMITY WITH FACTORY SURVEILLANCE

KabloteK Kablo San. ve Tic. A.S.
Mimarsinan mah. Sadi Sk.
Kabtek Kablo Blok No:46/A
34570 Silivri
Istanbul
Türkiye

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

PVC-Steuerleitung
PVC control cable

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.

◁ VDE-REG 8378 ▷

Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 50525-2-51 (VDE 0285-525-2-51):2012-01; EN 50525-2-51:2011
(in Anlehnung an/with reference to) und nach Werksspezifikation/
and according to manufacturer's specification

Befristet zum / valid until: 2028-12-31

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

T. Lortz

Aktenzeichen: 5003035-5920-0405 / 335989

File ref.:

Ausweis-Nr. 40030053

Certificate No.

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2010-05-11

(letzte Änderung / updated 2026-01-28)

Blatt 1
Page

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

KabloteK Kablo San. ve Tic. A.S., Mimarşinan mah. Sadi Sk., Kabtek Kablo Blok No:46/A, 34570 SILIVRI,
Istanbul, TÜRKIYE

Aktenzeichen / File ref.

5003035-5920-0405 / 335989 / TL6 / WZF

letzte Änderung / updated

2026-01-28

Datum / Date

2010-05-11

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Gutachtens mit Fertigungsüberwachung Nr. 40030053.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate of Conformity with factory surveillance No. 40030053.

PVC-Steuerleitung PVC control cable

Typ(en) / Type(s)

YSLY

YSLYCY

YSLYSY

Nennspannung
Rated voltage

Uo/U 300 / 500 V

Aufbau

Typ YSLY:
Eigenschaften nach Produktspezifikation YSLY vom
17.05.2017
Leiter Kupfer, blank, feindrähtig nach DIN EN 60228
(VDE 0295):2005-09 (Klasse 5)
Isolierhülle spez. PVC,
Isolierwanddicke nach Produktspezifikation
Aderzahl und Querschnitte nach Produktspezifikation
2...61 x 0,5...2,5 mm²
2...25 x 4 mm²
2...8 x 6 mm²
3...7 x 16 mm²
Leiterquerschnitt 0,5 mm² bis 16 mm²
Aufbauvarianten nach Produktspezifikation
Aderkennzeichnung nach DIN EN 50334
(VDE 0293-334):2001-10 oder ≥ 6 mm² farbige Adern nach
DIN VDE 0293-308 (VDE 0293-308):2003-01
Mantel, TM2, Eigenschaften nach DIN EN 50363-4-1
(VDE 0207-363-4-1):2006-10
Mantelwanddicke nach DIN EN 50525-2-51
(VDE 0285-525-2-51):2012-01 Anhang C

Construction

Type YSLY
properties acc. to product specification YSLY from
2017-05-17
Copper conductor flexible according to DIN EN 60228
(VDE 0295):2005-09 (class 5)
insulation spec. PVC,
insulation thickness acc. to product specification
number of cores and conductor cross sections
acc. to product specification
2...61 x 0,5...2,5 mm²
2...25 x 4 mm²
2...8 x 6 mm²
3...7 x 16 mm²
constructional variants acc. to product specification
core identification acc. to DIN EN 50334
(VDE 0293-334):2001-10 or ≥ 6 mm² colored cores acc. to
DIN VDE 0293-308 (VDE 0293-308):2003-01
sheath, TM2, properties acc. to DIN EN 50363-4-1
(VDE 0207-363-4-1):2006-10

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3